



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.309

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СВТехникс»
ОГРН: 1121650020910, ИНН: 1650253378
423800, Российская Федерация, город Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 4А (53/05),
телефон/факс: +7 (8552) 40-80-61, email: darimsvet-sale@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СВТехникс»
ОГРН: 1121650020910, ИНН: 1650253378
423800, Российская Федерация, город Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 4А (53/05)
Адрес места производства: 423814, Российская Федерация, город Набережные Челны,
улица Ахметшина, дом 123а, офис 208,
телефон/факс: +7 (8552) 40-80-61, email: darimsvet-sale@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Светильники светодиодные взрывозащищенные серии: «SV-GM-Ex»
«SV-GM-Ex-DC» маркировкой взрывозащиты 2Ex nR II T5 X Ex tb IIIС
100°C Db X, IP66., «SV-GN-Ex», «SV-GN-Ex-DC» маркировкой
взрывозащиты 2Ex nR II T4 X Ex tb IIIС 130°C Db X, IP66. «SV-LN-Ex»,
«SV-LN-Ex-DC» маркировкой взрывозащиты 2Ex nR II T4 X Ex tb IIIС
130°C Db X, IP66. Выпускаемые по ТУ 3461-003-23334258-2014.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
9405 40 990 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 Светильники. Часть 1.
Общие требования и методы испытаний. п.13.3;
НПБ 249-97 Светильники. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 2711-ИТЛ/ПБ-2018 от 15.08.2018
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.08.2018 по 16.08.2021



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова